RECAPITULATIF des PROJETS d'ASSAINISSEMENT

Création de réseaux d'eaux usées

PROJETS	OBJECTIF
CHAVANNEX (3eme tranche)	COURT TERME
LES PLAINES	MOYEN TERME
LES PUNAISES	MOYEN TERME
LES CRAPONS	MOYEN TERME
LES ENCLOS	MOYEN TERME
CRET A L'ANE	MOYEN TERME

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Réhabilitation des installations existantes

PROJETS
LA CHATAIGNERAIE, NERIN ...
VERNAZ
LES PEUTEY
LES BILLIOGES, LES GANTIS

N

LAC LEMAN

N O E S

EXCENEVEX

MASSONGY

4 Objectif : Moyen terme
Crêt à l'Ane, Les Enclos
Réseau EU à créer

Les Enclos, Crêt à l'Ane, Sablons, ...
2009 : 12 logements / 36 EH
PC probable : 0
2019 : 12 logements / 36 EH

Sablons, Pambon, Champs du Rhône
Assainissement Non Collectif :
Réhabilitation des installations

DE = 2 à 5 l/s
NEC = 64 à 160 EH
IGA 30 / 64 à 160
Communes amont

Provenance P. Les Dunes EXCENEVEX

DE = 100 l/s
NEC = 3200 EH
IGA 489 / 3200
Communes amont

Les Peutey
2009 : 2 logements / 6 EH
PC probable : 0
2019 : 2 logements / 6 EH

Les Peutey
Assainissement Non Collectif :
Réhabilitation des installations
LA PLANTE

Les Punaises
2009 : 3 logements / 9 EH
PC probables : 0
2019 : 3 logements / 9 EH

3 Objectif : Moyen terme
Les Punaises
Réseau EU à créer

DE = 1 à 2 l/s
NEC = 33 à 64 EH
IGA 11 / 32
Communes amont

DE = 35 à 40 l/s
NEC = 1088 EH
IGA 357 / 1088
Communes amont

DE = 0 l/s
NEC = 0 EH
IGA 135 / 0

Les Billioges, Les Gantis
2009 : 5 logements / 15 EH
PC probable : 0
2019 : 5 logements / 15 EH

Les Billioges, Les Gantis,
Assainissement Non Collectif :
Réhabilitation des installations

Les Plaines
2009 : 7 logements / 21 EH
PC probables : 3
2019 : 10 logements / 30 EH

2 Objectif : Moyen terme
Les Plaines
Réseau EU à créer
1 Poste de refoulement à créer

Les Crapons
2009 : 7 logements / 21 EH
PC probables : 1
2019 : 8 logements / 24 EH

2 Objectif : Moyen terme
Les Crapons
Réseau EU à créer

La Chataigneraie, Nérin, Les Verdaines
2009 : 4 logements / 12 EH
PC probable : 0
2019 : 4 logements / 12 EH

La Chataigneraie, Nérin, Les Verdaines
Assainissement Non Collectif :
Réhabilitation des installations

1 Objectif : Court terme
Chavannex (3ème tranche)
Réseau EU à créer

1 Objectif : Court terme
Chavannex (3ème tranche)
Réseau EU à créer

Objectif : Moyen Terme
Réseau d'eaux usées existants
Réhabilitation de 15 % du réseau EU existant
Réseau EU à réhabiliter 1 115 000 € HT
COÛT TOTAL: 1 115 000 € HT

Carte d'aptitude des sols à l'Assainissement Non Collectif

Vert: * Terrain apte à l'infiltration
-> Filière conseillée: Filière fosse septique toutes eaux – épandage en pente.

Rose: * Terrains perméables en surface
-> Filière conseillée: Filière fosse septique toutes eaux – filtre à sable vertical non drainé

Orange: * Terrain moyennement perméable. Faible probabilité de pouvoir infiltrer
-> Filière conseillée : Filière fosse septique toutes eaux – Filtre à Sable Vertical Drainé – Infiltration obligatoire dans des Tranchées d'épandage (Etude géopédologique obligatoire pour justifier la conception du système)

Rouge: * Terrains sensibles et/ou présentant un risque de déstabilisation. Infiltration impossible
-> Filière conseillée: Filière fosse septique toutes eaux – filtre à sable Vertical Drainé étanche – Rejet dans le milieu hydraulique superficiel fortement déconseillé. Une solution devra être déterminée au cas par cas.

* Pour prendre connaissance de l'intégralité de la réglementation de l'ANC, se reporter au dossier "Zonage de l'Assainissement".

Le service public d'assainissement non collectif de la CCBC tient à la disposition des pétitionnaires, des cahiers des charges précisant pour chaque filière, les règles techniques d'implantation et de conception à respecter. Lors de l'instruction de tout projet d'assainissement non collectif, ce service a le droit de demander au pétitionnaire une étude justifiant la conception et l'implantation du dispositif proposé.
En cas de doute avéré sur les propositions techniques faites par le pétitionnaire ou si le pétitionnaire souhaite réaliser une autre filière que celle préconisée par cette carte, une étude justifiant la conception et l'implantation du dispositif sera exigée.

Possibilités de rejet :

7/21 Limite des sous bassins versants
Nombre d'habitations/Nbre d'éq.-habitants

IS= 24/32 Indice de saturation= Nbre d'équ/hab existants / Nbre d'équ/hab critiques

Ruisseau saturé – Rejet déconseillé
Ruisseau presque saturé – Rejet tolérable
Ruisseau non saturé – Rejet possible

Echelle 0 100 200 m

DEPARTEMENT de la HAUTE SAVOIE

Pays CHABLAIS

Communauté de Communes du Bas Chablais
Commune de Sciez

*****

ANNEXES SANITAIRES
Volet : Eaux Usées

*****

Zones d'assainissement collectif :

- Assainissement collectif existant
- Assainissement collectif futur court, moyen, long terme
- Réseau E.U. existant
- Réseau EU à créer (Tracé indicatif)
- Canalisation de refoulement
- Canalisation de refoulement à créer (Tracé indicatif)
- Poste de refoulement existant
- Poste de refoulement à créer

Zones d'assainissement non collectif :

- Assainissement non collectif
- Réseau E.P. existant
- Réseau hydrographique (QE mesurés).
- Fossé

Divers :

- Zone humide (Inventaire départemental)
- Contour de PLU (Zones U et AU)

Certifié conforme, et vu pour être annexé à la délibération du Conseil communautaire en date du 19 décembre 2017, approuvant le PLU de SCIEZ-SUR-LEMAN.

Le Président
M. Jean NEURY

Date : Novembre 2017
Echelle: 1/6000
Fichier: AS_EU_Sciez 2015.dwg
Dessin: S. BRUN

NICOT INGÉNIEURS CONSEILS
Parc Altais, 57 rue Cassiopée
74650 ANNECY – CHAVANOD
Tel: 04.50.24.00.91/Fax: 04.50.01.08.23
www.eau-assainissement.com
E-mail: contact@nicot-ic.com
EAU, ASSAINISSEMENT, ENVIRONNEMENT

<<Origine Cadastre (C) Droits de l'Etat réservés>> <<Diffusion R.G.D. 74 – Reproduction interdite>>